

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust 1 i 2 pkt 1 i 1a, art. 53 oraz art. 56 ust. 1, 2, 3, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Firmy Usług Projektowo – Wykonawczych z siedzibą Kamionki, ul. Diamentowa 11A, 63-023 Gądki działającą z upoważnienia Inwestora tj. Gminy Kleczew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowych PCV 0 110 i 90 mm Zberzynek – Spławce i Zberzyn – Wola Spławiecka.

orzekam

określić niżej wymienione środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.

Budowa sieci wodociągowych PCV 0 110 i 90 mm Zberzynek – Spławce i Zberzyn – Wola Spławiecka.

1.rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowych PCV 0 110 i 90 mm Zberzynek – Spławce i Zberzyn – Wola Spławiecka łączącej istniejące sieci wodociągowe oraz niezbędnej dla zasilania w wodę działek budowlanych i istniejącej zabudowy siedliskowej. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid: 130/2, 129/5, 127, 129/2, 93/5, 90, 91, 118, 117, 116/7, 93/6, 92, 121, 137, 95/1, 116/8, 140, 101, 96, 116/4, 94/11, 116/6, 88/2, 75/1, 80, 81/1, 85/4, 81/2, 85/1, 87/1, 83, 85/3, 87/2, 88/1, 72, 68, 26, 18, 69/4, 60, 59/1, 51, 75/3, 36, 37, 35. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi zał. Nr 1 niniejszej decyzji.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej (między 6.00 a 22.00). Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą sprzęt budowlany oraz samochody ciężarowe i dostawcze. Prace budowlane należy tak zorganizować, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

- powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić. Powstałe odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia należy selektywnie gromadzić z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Prace z odpadami musi prowadzić firma posiadająca odpowiednie zezwolenie.

- w trakcie budowy nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
- w trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca sprzętu budowlanego i samochodów transportowych oraz pojazdów pracujących na terenie realizacji przedsięwzięcia.

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- długość projektowanych rurociągów wodociągowych – ok. 2100 mb,
- sposób zagospodarowania mas ziemnych oraz sposób postępowania z innymi odpadami winien być zgodny z ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),
- inwestycja prowadzona będzie bez konieczności usuwania drzew i krzewów.

4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- budowa nie jest zaliczana do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie są wymagane w przedmiotowej sprawie

6. w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- z przedłożonej dokumentacji nie wynika potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27. 08. 2007 r., Firma Usług Projektowo – Wykonawczych z siedzibą Kamionki, ul. Diamentowa 11A, 63-023 Gądky działającą z upoważnienia Inwestora tj. Gminy Kleczew wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych PCV 0 110 i 90 mm Zberzynek – Sławce i Zberzyn – Wola Sławiecka realizowanej na działkach o nr ewid: 130/2, 129/5, 127, 129/2, 93/5, 90, 91, 118, 117, 116/7, 93/6, 92, 121, 137, 95/1, 116/8, 140, 101, 96, 116/4, 94/11, 116/6, 88/2, 75/1, 80, 81/1, 85/4, 81/2, 85/1, 87/1, 83, 85/3, 87/2, 88/1, 72, 68, 26, 18, 69/4, 60, 59/1, 51, 75/3, 36, 37, 35.

Zamierzenie - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz .U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),które stanowi iż kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne służące do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Przed

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Starosty Konińskiego jako organu ochrony środowiska z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego zakres. Postanowieniem z dnia 12.09.2007 r. znak: ON-NS-72/2/1-108/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał opinię o możliwości odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Pismem z dnia 11.09.2007 r. znak: WO.7634-1-74/07 Starosta Koniński wydał opinię, w której stwierdził iż postępowanie w sprawie przedmiotowej inwestycji nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przeprowadzonym postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), organ zobligowany został do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. Wypełniając powyższą dyspozycję, organ podał do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosków Firmy Usług Projektowo – Wykonawczych z siedzibą Kamionki, ul. Diamentowa 11A, 63-023 Gądki działającą z upoważnienia Inwestora tj. Gminy Kleczew na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz informację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew.

Termin składania uwag i wniosków wyniósł 21 dni, tj. od dnia 28.08.2007 r. do dnia 19.09.2007 r. W tym okresie nie wpłynęły żadne uwagi ani też wnioski.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew realizując zapis art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), zwrócił się przed wydaniem decyzji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Starosty Konińskiego o wydanie uzgodnienia dla ww. przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 19.10.2007 r. znak: ON-NS-72/1/2-100/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uzgodnił pozytywnie warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod względem higienicznym i zdrowotnym bez zastrzeżeń. Jednocześnie postanowieniem z dnia 10.10.2007 r. znak: WO.7634-2-63/07 Starosta Koniński, jako organ ochrony środowiska uzgodnił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia z zastrzeżeniami:

- - długość projektowanych rurociągów wodociągowych – ok. 2100 mb,
- sposób zagospodarowania mas ziemnych oraz sposób postępowania z innymi odpadami winien być zgodny z ustawą o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),
- inwestycja prowadzona będzie bez konieczności usuwania drzew i krzewów.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znajdowało się na obszarach objętych ochroną przyrody na podstawie art. 35a ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), który stanowi iż w przypadku planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; do decyzji stosuje się odpowiednio art. 34 i 35. Inwestycja nie będzie pogarszała stanu środowiska.

Powstające odpady, związane z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych podczas eksploatacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.

zm.). Odpady te powinny być zabierane przez służby dozoru technicznego i przekazywane podmiotom mającym stosowne zezwolenie.

Powyższa inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXX/303/2001 z dnia 8 listopada 2001 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 144, z dnia 26.11.2001 r.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zawiadomiono strony postępowania w formie obwieszczenia zgodnie z art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z przedłożonej do wniosku informacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i zastosowania zalecanych uwarunkowań środowiskowych.

W związku z tym odstąpiono od nałożenia na Inwestora opracowania i przedstawienia analizy porealizacyjnej, o której mowa w art. 56 ust. 4 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy Prawo ochrony środowiska

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

- 1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, art. 56 ust. 9
- 2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a; złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna - art.46 ust. 4b.
- 3) Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. Firma Usług Projektowo Wykonawczych
Kamionki, ul. Diamentowa 11A, 63-023 Gądko
2. aa.

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej łączącej istniejące sieci wodociągowe oraz niezbędnej dla zasilania w wodę działek budowlanych i istniejącej

zabudowy siedliskowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Kleczew, obręb ewidencyjny Wola Spławiecka, działki o nr ewid. 130/2, 129/5, 127, 129/2, 93/5, 90, 91, 118, 117, 116/7, 93/6, 92, 121, 137, 95/1, 116/8, 140, 101, 96, 116/4, 94/11, 116/6, 88/2, 75/1, 80, 81/1, 85/4, 81/2, 85/1, 87/1, 83, 85/3, 87/2, 88/1, 72, 68, 26, 18, 69/4, 60, 59/1, 51, 75/3, 36, 37, 35. Sieć wodociągową zlokalizowano w pasie przylegającym do istniejących dróg gminnych i powiatowej. Długość projektowanych rurociągów wodociągowych Zberzynek – Spławce i Zberzyn – Wola Spławiecka – ok. 2100 mb.

Projektowane rurociągi wodociągowe będą wykonane z rur ciśnieniowych z PCV 0 110 i 90 mm PN10 o łącznej długości ok. 2100 m. Połączenia rur na kielichy i uszczelkę gumową. Na załamaniach, końcówkach i w miejscach rozgałęzień rurociągów wykonane będą bloki oporowe z betonu B15.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowić będą zasuwki odcinające żeliwne w wykonaniu Hawle 0 100 i 80 (lub równoważne) i hydranty nadziemne 0 80 mm z zasuwą odcinającą 0 80 produkcji Hawle (lub równoważną). Włączenie projektowanych odcinków sieci wodociągowej projektuje się za pomocą zabudowy trójników żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych na istniejących wodociągach 0 110 i 90 PVC. Projektuje się zabudowę za trójnikami zasuw odcinających na istniejącym odcinku sieci jak i na nowoprojektowanym. Trzpienie zasuw wyprowadzone będą do terenu i zakończone skrzynkami ulicznymi typu ciężkiego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.