

Kleczew, 22.07.2015 r.

Znak sprawy: GK.6220.00015.2015

Numer pisma: GK.KW-00634/15

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie zawiadamia o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii w poniższej sprawie:

Zawiadamiam

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Koninie**

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie z siedzibą ul. Okólna 59, 62 – 500 Konin wystąpił do tutejszego Urzędu z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: **„Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do jeziora Budziławskiego i Wilczyńskiego.”**

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w ww. sprawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zmiana decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew znak: GK.7624/13/08 z dnia 28.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot.

Nazwa przedsięwzięcia w obowiązującej decyzji:

„Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budziszawskiego i Wilczyńskiego”.

Proponowana nowa nazwa:

„Budowa rurociągu tłocznego w celu przerzutu wód z odkrywki węgla brunatnego PAK KWB Konin S.A. do Jeziora Wilczyńskiego”.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Pkt 2, zapis w aktualnej decyzji:

Przerzut wód kopalnianych prowadzić zgodnie z wariantem III (zgodnie z raportem ooś), tj.

- do maksymalnej rzędnej lustra wody: 98,40 m n.p.m. w jeziorze Budziszawskim, 98,20m n.p.m. w jeziorze Wilczyńskim, 98,20 m n.p.m. w jeziorze Suszewskim, 97,80m n.p.m. w jeziorze Kownacko – Wójcińskim,

- w ilości nieprzekraczającej sumarycznej wartości 0,4 m³/s i w maksymalnej ilości 6,3 mln m³/rok,

- w miesiącach zimowych, od listopada do kwietnia, gdy w warstwie powierzchniowej epilimnionu (na głębokości ok. 1 m) wody Jeziora będą chłodniejsze od wód tłoczonych.

Pkt 2, proponowany nowy zapis:

Przerzut wód kopalnianych skierować do J. Wilczyńskiego i prowadzić do osiągnięcia rzędnej lustra wody równej 98,20 m n.p.m. w ilości nieprzekraczającej sumarycznej wartości 0,2 m³/s.

Przerzut prowadzić w półroczu hydrologicznym chłodnym, tj. od listopada do kwietnia włącznie.

Pkt. 3., zapis w aktualnej decyzji:

- rurociąg tłoczny zaprojektować z rur o średnicy wewnętrznej DN700 o całkowitej długości 11.122,8m, w tym: rurociąg wspólny dla obu jezior o długości 9183m, rurociąg do Jeziora Budziszawskiego - 1475,4 m, rurociąg do Jeziora Wilczyńskiego - 464,4 m.

Pkt. 3., proponowany nowy zapis:

Rurociąg tłoczny o całkowitej długości ok. 9570 m, zaprojektować z rur o średnicy wewnętrznej dostosowanej do ilości przerzucanej wody.

Pkt. 7., zapis w aktualnej decyzji:

- w pompowni zainstalować trzy pompy zasilane energią elektryczną, w tym jedną rezerwową, połączone równolegle do wspólnego kolektora tłocznego.

Pkt. 8., jest:

- wykonać zbiornik retencyjny pompowni o pojemności czynnej 6 000 m³ jako otwartą budowlę ziemną o skarpach zabezpieczonych przed przesiąkaniem poprzez ułożenie folii izolacyjnej PE o grubości 1,00 do 1,50 mm, obsypanej warstwą piasku oraz zabezpieczonej przed uszkodzeniami mechanicznymi geowłókniną i płytą betonową zbrojoną – kratą o grubości 12,5 cm. Węzeł rozdzielczy zaprojektować jako podziemną komorę żelbetową.

Pkt. 7. i 8

Inwestor wnioskuję o usunięcie punktów 7 i 8 z treści decyzji

proponowany nowy zapis:

Do prowadzenia przerzutu wody wykorzystać zespół urządzeń hydrotechnicznych, nazywanych „pompownia SK-6”, który jest w końcowej fazie budowy i w założeniach ma służyć do odwodnienia tzw. zatoki wschodniej odkrywki Józwin IIB.

Pkt 9., zapis w aktualnej decyzji:

- na zakończeniach rurociągu tłocznego, przed jeziorami wykonać dwie studnie rozprężające.

Pkt 9., proponowany nowy zapis:

Na zakończeniu rurociągu tłocznego, przed jeziorem Wilczyńskim wykonać studnię rozprężającą.

Pkt 10., zapis w aktualnej decyzji:

- do wprowadzenia wód do niecek jezior zaprojektować rowy otwarte o długości: 23,5m od studni do Jeziora Wilczyńskiego i 23,7 m od studni do Jeziora Budzisławskiego, szerokości dna koryta 1,0 m oraz skarpowaniu 1:1,5. Dno rowów oraz skarpy do wysokości 0,5 m umocnić prefabrykowanymi płytami betonowymi. Płyty betonowe na gruntach gliniastych układać na podsypce piaskowej. Ponadto zapewnić szczelność rowów poprzez zastosowanie warstwy folii PE o grubości 1 mm ułożonej pod płytami betonowymi w otulinie z geowłókniny.

zapis w aktualnej decyzji:

- do wprowadzenia wód do niecek jezior zaprojektować rowy otwarte o długości: 23,5m od studni do Jeziora Wilczyńskiego i 23,7 m od studni do Jeziora Budzisławskiego, szerokości dna koryta 1,0 m oraz skarpowaniu 1:1,5. Dno rowów oraz skarpy do wysokości 0,5 m umocnić prefabrykowanymi płytami betonowymi. Płyty betonowe na gruntach gliniastych układać na podsypce piaskowej. Ponadto zapewnić szczelność rowów poprzez zastosowanie warstwy folii PE o grubości 1 mm ułożonej pod płytami betonowymi w otulinie z geowłókniny.

Pkt 11., zapis w aktualnej decyzji:

- wodę z rowu do Jeziora Wilczyńskiego doprowadzić bystrzem kamiennym o wymiarach 4 m × 45 m, natomiast do Jeziora Budzisławskiego bystrzem kamiennym o wymiarach 6m x 20m. Bystrza kamienne wykonać z kamienia polnego o średnicy 10-30 cm, zaklinowanego pospółką.

Pkt 11., proponowany nowy zapis:

Wodę z rowu do Jeziora Wilczyńskiego doprowadzić bystrzem kamiennym o wymiarach 4 m × 90 m,. Bystrze kamienne wykonać z kamienia polnego o średnicy 10-30 cm, zaklinowanego pospółką.

Pkt 12., zapis w aktualnej decyzji:

- wyremontować i udrożnić połączenia pomiędzy jeziorami, w tym służę łączącą jezioro Suszewskie i Kownackie przed osiągnięciem poziomu umożliwiającego przepływ wody do poszczególnych jezior.

Pkt 12. Inwestor wnioskuję o usunięcie tego zapisu z treści decyzji, w związku z rezygnacją z przerzutu wody z J. Wilczyńskiego do jezior położonych poniżej. Na obecnym etapie zakłada się napełnianie wyłącznie J. Wilczyńskiego oraz monitoring wpływu tego procesu na zmianę warunków fizyko-chemicznych wody, stan zbiorowisk roślinnych w szczególności populacji i stanu gatunkowego ramienic. Przerzut wody do jezior niżej położonych byłby możliwy w przyszłości po potwierdzeniu osiągnięcia pozytywnych efektów planowanych działań w ekosystemie Jeziora Wilczyńskiego.

Proszę o uzgodnienie w sprawie przedmiotowego wniosku na podstawie art. 106 k.p.a.

Załączniki:

1. wniosek o zmianę decyzji środowiskowej,

2. karta informacyjna
3. zestawienie działek zajmowanych pod inwestycję
4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujący przewidywany obszar

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział rejonowy w Koninie
3. aa.

Wszyscy zainteresowani w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłożonymi do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew, przy Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew (pok. 205 w godzinach urzędowania).