

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w obszarze dostępności architektonicznej

Lp.	Proponowane działania	Zalecenia do wdrożenia
1.	Zapewnienie informacji o adresie Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie na zewnątrz budynku	Montaż numeru i nazwy ulicy w widocznym miejscu na budynku
2.	Zapewnienie dojścia do urzędu bez utrudnień stwarzających przez rowery	Montaż stojaka na rowery w sposób niezawężający ciągu komunikacyjnego chodnika
3.	Zapewnienie widoczności stopnia w wejściu do budynku urzędu z lewej strony	Oznaczenie stopnia kolorem kontrastującym (żółtym)
4.	Zapewnienie sprawnej klamki przy drzwiach wejściowych do urzędu	Naprawa klamki lub montaż pionowego pochwytu
5.	Zapewnienie prawidłowej pochylni z przestrzenią manewrową przed pochylnią i poręczą na ścianie budynku	Budowa pochylni zgodnie z wytycznymi WTB i standardami dostępności
6.	Zapewnienie wycieraczki przed wejściem do urzędu niepowodującej możliwości utknięcia laski osoby niewidomej	Montaż wycieraczki z mniejszymi oczkami np. 1 x 1 cm
7.	Zapewnienie oznaczenia drzwi szklanych wejściowych do urzędu zgodnie z wymogami dostępności	Oznaczenie drzwi 1 pasem kontrastowym (żółty) o szerokości min. 10 cm na wysokości 140-170 cm
8.	Zapewnienie przytwierdzonej wycieraczki wewnętrznej przy drzwiach wejściowych do urzędu	Przytwierdzenie wycieraczki na stałe
9.	Zapewnienie oznaczenia przegród/drzwi szklanych w urzędzie zgodnie z wymogami dostępności	Oznaczenie drzwi 2 pasami kontrastowymi (żółtymi) o szerokości min. 10 cm na wysokości 80-120 cm oraz 140-170 cm
10.	Zapewnienie należytej szerokości korytarzy min. 120 cm	Zapewnienie bezkolizyjnego miejsca oczekiwania dla osób poruszających się na wózku
11.	Zapewnienie widoczności wystających ścian (II piętro urzędu)	Montaż narożnego kontrastowego odbojnika profilu ochronnego
12.	Drzwi wewnętrzne w budynku <90 cm	Drzwi wewnętrzne (z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych) powinny mieć szerokości 90 cm
13.	Zapewnienie komunikacji pionowej w urzędzie dla osób z niepełnosprawnościami	Zapewnienie dostępu alternatywnego – obsługa na parterze

14.	Zapewnienie widoczności i bezpieczeństwa schodów	Oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów kolorem kontrastującym (żółtym) – oznaczyć stopień i podstopień, paski o szerokości ok. 8-10 cm Wykończyć powierzchnie spoczników schodów wyróżniającym je odcieniem, barwą lub fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów Montaż poręczy przyściennych
15.	Toaleta dla osób niepełnosprawnych (parter)	Umieszczenie na drzwiach dodatkowego wypukłego oznaczenia toalety (litery WC i symbolu osoby na wózku) na wysokości 140-160 cm Montaż uchylnych poręczy Zastosowanie zamykania w drzwiach niewymagającego sprawności dłoni Montaż umywalki zapewniający bezproblemowy podjazd pod umywalkę Zamontowanie systemu alarmu Montaż włącznika światła na wysokości 80-110 cm Zapewnienie kontrastu kolorystycznego pomiędzy armaturą i kolorem ścian (malowanie ścian, kontrastowa glazura) Montaż lustra od krawędzi umywalki Montaż podajnika papieru na wysokości 60-70 cm od posadzki, w bliskiej okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej
16.	Oznaczenie filaru w sali 306	Przemalowanie na kontrastujący z pomieszczeniem kolor lub oznaczenie pasami o szerokości 10 cm na wysokości 80-120 cm oraz 140-170 cm
17.	Włączniki światła	Zwiększyć kontrast pomiędzy włącznikiem światła a ścianą lub wymiana włącznika na inny kolor
18.	Strop w piwnicy	Montaż kontrastowego odbojnika profilu ochronnego

19.	Ewakuacja	Wykonanie planu ewakuacji uwzględniającego osoby ze szczególnymi potrzebami
20.	Zejście do piwnicy	Montaż balustrady zabezpieczającej zejście do piwnicy
21.	Oświetlenie	Montaż oświetlenia na czujki ruchu, natężenie na poziomie ok. 100 luksów (pomiar na poziomie posadzki)
22.	BOI	Obniżenie ludy w biurze podawczym